**Identificativo sistema protettivo:** **TIPICI-MT-0100-ita**

**Data validazione** 11/06/2015
Scaricato il 04/05/2024 da www.tipici.net

**Descrizione generica strutture:**
Ciclo protettivo conforme a SYSTEM 8 - NORSOK M-501 - Rev. 6 per acciaio al carbonio strutturale con temperature operative <= di 80°C in aree interne asciutte e ventilate.

**Tipo di supporto:** acciaio al carbonio

**Norma e System:** NORSOK M501 -- System 8
**Numero documento (test report):** not required
**Temperatura operativa max (°C):** 80

## Sistema principale

| Preparazione della superficie | sabbiatura | Norme di riferimento | ISO 8501-1 | Grado di preparazione | Sa 2,5 | Profilo di incisione (micron) | ISO 8503 - Grade Medium G (50-85) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Tipo | Strato N° | Definizione prodotto | Spessore film secco (micron) Min. | Specificato | Max. |
|---|---|---|---|---|---|
| EP (WB) | 1 | HYDROGUARD HB MIO | 150 | **150** | 250 |
| | | **D.F.T. - Spessore totale film secco (micron)** | | **150** | |

## Ripresa del sistema principale

| Preparazione della superficie | spazzolatura | Norme di riferimento | ISO 8501-1 | Grado di preparazione | St3 | Profilo di incisione (micron) | N.A. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Tipo | Strato N° | Definizione prodotto | Spessore film secco (micron) Min. | Specificato | Max. |
|---|---|---|---|---|---|
| EP (WB) | 1 | HYDROGUARD HB MIO | 150 | **150** | 250 |
| | | **D.F.T. - Spessore totale film secco (micron)** | | **150** | |